

ZARZĄDZENIE Nr 52/25

Wójta Gminy Kiwity

z dnia 09 maja 2025 r.

w sprawie inwentaryzacji oraz rozliczenia ilości oleju napędowego w zbiorniku magazynowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm), **zarządzam , co następuje :**

§1.

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji ilość oleju napędowego, w zbiorniku zlokalizowanym w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy w Kiwitach, Kiwity 28, 11-106 w terminie:
 - 1) do dnia 15 maja w roku 2025r.
 - 2) do dnia 15 stycznia w każdym kolejnym roku, za rok poprzedni.
2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje komisję w składzie:
 - 1) Brygida Małeć
 - 2) Michał Pasynek
 - 3) Paweł Napiórkowski
3. Rozliczenie braków lub nadwyżki oleju napędowego wykonać zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kiwity

Jacek Pawlik

Zasady inwentaryzacji oraz rozliczenia ilości oleju napędowego w zbiorniku magazynowym.

1. Zbiornik do magazynowania oleju napędowego, zlokalizowany jest w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy w Kiwitach, Kiwity 28, 11-106 Kiwity.
2. Zbiornik dwupłaszczowy z tworzywa sztucznego przeznaczony do magazynowania oleju napędowego.
3. Zbiornik wyposażony w układ pomiarowy do monitorowania poziomu paliwa LIPREMOS premium GPRS (z kompensacją temperaturową), o dokładności wskazania do około 3 % oraz licznik do rozchodu paliwa PPC-600, o dokładności do około 2%. (dane producenta).
4. Ilość zakupionego paliwa, dostarczanego do zbiornika określana jest w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza, a wydawana w temperaturze rzeczywistej zgodnie z odczytem licznika. Średnia temperatura dla województwa warmińsko-mazurskiego waha się pomiędzy 6-8 stopni Celsjusza i jest znacznie niższa od temperatury referencyjnej. Zgodnie z powyższym, rzeczywista ilość paliwa wydane jest mniejsza w stosunku do paliwa zakupionego, co może być główną przyczyną rozbieżności ilościowych.
5. Kontrola ilości paliwa:
 - 1) Do dnia 15 stycznia należy przeprowadzić inwentaryzację ilości paliwa w zbiorniku.
 - 2) W przypadku stwierdzenia braku ilości paliwa w zbiorniku w przedziale do 2 % sumarycznej ilości zakupionego paliwa w roku poprzednim, niedobór należy uznać jako wypadkową błędu pomiarowego licznika oraz różnicy temperatur pomiędzy temperaturą referencyjną a rzeczywistą temperaturą wydawanego paliwa i pomniejszyć o tą ilość stan magazynowy.
 - 3) W przypadku stwierdzenia nadwyżki, różnicę pomiędzy rzeczywistą ilością paliwa w zbiorniku a ilością zakupioną należy dodać do stanu magazynowego paliwa.
 - 4) Z czynności kontrolnych, należy sporządzić protokół i przedłożyć do akceptacji dla Wójta.