



Kiwity, dnia 31.08.2020 r.

GKŚO.I.271.4.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity poprzez Budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej z pompownią sieciową w Kiersnowie, gmina Kiwity oraz Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny.**”, znak: GKŚO.I.271.4.2020.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie ww. zamówienia publicznego wnosi o wyjaśnienie treści zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1.

Czy koszty związane z ewentualną modernizacją przyłącza elektrycznego obiektu SUW (np. nowe złącze kablowo-pomiarowe – zwiększy się moc zapotrzebowania i konieczne będzie wystąpienie do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej) pokryje Zamawiający, czy ma je przewidzieć Wykonawca w swojej wycenie?

Odpowiedź:

Koszty te powinien przewidzieć w swojej wycenie Wykonawca.

Pytanie 2.

W projekcie branży elektrycznej i AKPiA na stronie 20 są zapisy o konieczności zastosowania układu kompensacji mocy biernej. W przedmiarze nie ma natomiast pozycji uwzględniającej rozdzielnicę baterii kondensatorów. Prosimy o informację czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż układu kompensacji mocy biernej?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż układu kompensacji mocy biernej.

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z upoważnienia Wójta

A. Rasińska
Agnieszka Rasińska
Sekretarz Gminy